



Jastrzębie – Zdrój, dnia 29 czerwca 2018 roku

**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Jastrzębiu – Zdroju  
ul. Władysława Jagiełły 4,  
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój**

Znak sprawy MZ.5585.3.2018

Egz. nr 2

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: **od 25.06.2018r. do 29.06.2018r.** przez

- 1) **kpt. mgr inż. Michał Zblewski – starszy specjalista, legitymacja służbowa nr 083**
- 2) **kpt. Łukasz Cepiel – dyżurny operacyjny, legitymacja służbowa nr 110**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymujących się upoważnieniem numer **MZ.5585.3.2018** z dnia **15 czerwca 2018** roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych Jastrzębski Zakład Komunalny,  
Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
<b>Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych Jastrzębski Zakład Komunalny, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D</b>	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
INSP. AGNIESZKA STRZĘPA	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
- 2) Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

## Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Hala składowania materiałów niebezpiecznych.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

### 1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych Jastrzębski Zakład Komunalny,  
Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D

### 2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Na terenie zakładu znajduje się budynek socjalno-biurowy, hala wraz z rampą. Powierzchnia zabudowy hali wynosi 211,70 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy rampy obsługującej halę wynosi 71,55 m<sup>2</sup>. Powierzchnie użytkowe: hala – 192,78 m<sup>2</sup>, rampa – 67,55 m<sup>2</sup>. Kubatura Hali wynosi 1153,5 m<sup>3</sup>. Wymiary obiektu hali to: szerokość - 11,5 m; długość – 18,87 m; wysokość – 5,01 m. Charakterystyka pożarowa obiektów zawarta została w załącznikach do protokołu (książka obiektu budowlanego; identyfikacyjne obiektu, dane techniczne charakteryzujące obiekt, mapa zagospodarowania terenu). Budynek wykonany w konstrukcji stalowej szkieletowej, ściany budynku wykonane z blachy trapezowej, konstrukcja dachu wykonana z kratownicy, dach kryty blachą.

### 3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) wykonana w lipcu 2018 roku przez starszego inspektora ds. bhp i hp Bogusława Czubasiewicza. Aktualizacja 5 września 2016 roku wykonana przez starszego inspektora ds. bhp i hp Bogusława Czubasiewicza.
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ppoż. – prawidłowe.
- Hydrant zewnętrzny DN 80 znajdujący się na terenie działki sąsiedniej w odległości w linii prostej o budynku około 65 m (dane z IBP). Protokół pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantu z 19 czerwca 2018 roku. W dniu 29 czerwca 2018 roku na miejsce przybył zastęp z JRG Jastrzębie-Zdrój, który dokonał sprawdzenia hydrantu – wynik pozytywny.
- Dojazd do obiektów – zapewniony drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.

### 4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone były w dniach od 30 września 2014 roku do 1 października 2014 roku.

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.  
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy.

### 5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

### 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

**7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono.

**8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Jeden przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajdujący się przy wejściu na obiekt hali.

**9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

Badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonano 11 maja 2018 roku.

**10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Gaśnice zostały poddane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym w dniu 24 października 2017 roku. 1 szt. gaśnicy proszkowej ABC 4 kg.

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie występują.

**12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

- Instalacja elektryczna.
- Instalacja odgromowa.
- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

- Instalacja elektryczna – przegląd wykonano 12 maja 2018 roku.
- Instalacja odgromowa – przegląd wykonano 12 maja 2018 roku.

**WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1.	BRAK	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	BRAK	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości ..... zł. (słownie .....). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub

2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub

3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Inne ustalenia:

Kontrolę przeprowadzono w obecności funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji kom. Tomasza Foltyna, asp. sztab. Dariusza Perkowskiego.

**Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami**. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

ZASTĘPCA DIREKTORA

*mgr Piotr Olczyk*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Specjalista  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

*kpt. mgr inż. Michał Zblewski*

*Lubek Antoni dyżurny operacyjny*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)